BILAG 6

INDFLYTNINGS-APV

Udsnit af en indflytnings-arbejdspladsvurdering. Se mere på www.arbejdsmiljo.ku.dk

INSTITUT FOR MINDRE HUSDYRS SYGDOMME – IBRUGTAGNINGS APV	
...	
INDEKLIMA	**HVOR**
Det bliver for varmt/mangler aircon	ICU/ISO samt gangen 1-72/ Reception 1-81; 1-82;
Dårlig ventilation	Hele 1-72 (Cardio); forberedelsen og bur 15 & 16 1-72
	Rehab (lugter af klor) 1-71
	Ventilering i gulvhøjde i forberedelsen?
For varmt om sommeren/for koldt om vinteren	Reception 1-81; 1-82; Foyer; Rehab 1-71; 1-72
Gardin lukker ikke lyset ude/kan ikke aflæse skærme	Reception 1-81; 1-82;
Stærkt lysindfald hele sommeren	Reception 1-81; 1-82;
Lys-timere skal stilles så lyset ikke går ud	ICU
Ildelugt fra afløb	1-81; 1-82; og 1-72
For små kons rum	De 2 små kons i 1-811
Dagslys mangler	Forberedelsen 1 -72
Lamperne er ikke sat hensigtsmæssigt ift. us bordene	Forberedelsen 1 -72
Ingen vinduer i dørene til enkelte konsrum	Lille kons i 1-81
Høj luftfugtighed og temperatur når døren er lukket	Neuroklinik
Dagslys mangler (ingen vinduer)	Hospitalet og Patient forberedelse 1-72
Lux nok ??	Forberedelse/Kir/ICU/HOSP 1-72
STØJ	**HVOR**
Dårlig Akustik	Frokoststuen/reception/Foyer 1-71 A; 1-72
	Tlf samtaler kan høres på afstand
Svært at høre tlf. samtale	I recep/ støj fra hunde/klienter 1-81; 1-82;
	Venteværelset
Støj fra burrum til specialklinikker	Specialklinikker/Cardio/rehab/reception 1-71;1-81; 1-82;
Støj fra mange mennesker	Forberedelsen 1-72
Støj fra hunde i opvågning	Orangeriet 1-72
FÆLLESAREALER	**HVOR**
Hunde urinerer i varmeristerne, det lugter klamt	Reception 1-81; 1-82;
Automatiske døre gør, at løse hunde kan løbe bort	Reception 1-81; 1-82; Foyer 1-71A
Døre er ikke altid låst/fremmede har adgang	Foyer/Skaldøre
Lyset tænder og slukker konstant	Reception 1-71
Automatisk døråbning skal finjusteres	Foyer
Dør binder	Lukket kons ??
Mangler sofagrupper/støj sænkning	Foyer
...	